

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur : VAN DE LANDE B.V. Lissenveld 1 4941 VK RAAMSDONKSVEER The Netherlands	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : Raccords VDL PVC-C
---	--

Type de produit fini :		
☐ tube	☒ raccord et manchon	☐ revêtement
☐ produit de jointoyage	☐ joint	☒ composant d'accessoires
☐ autre :		
Nature du matériau :		
☐ polychlorure de vinyl PVC	☐ polybutylène PB	☐ ethylene-propylène EPDM
☒ PVC surchloré PVC-C	☐ polyamide PA	☐ butadiène-acrylonitrile NBR
☐ polyéthylène PE	☐ polytétrafluoroéthylène PTFE	☐ autre : polyphthalamide (PPA)
☐ polyéthylène réticulé PER	☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS	
☐ polypropylène PP	☐ à base de résine époxydique	
Commentaires : L'ACS couvre tous les types de raccords en PVC-C.		
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité :		14 MAT LY 024

Formulation chimique : La formulation chimique a été vérifiée conforme aux listes positives. Les restrictions sont vérifiées.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 : Rapport S/V testé : 3 cm ² /L Date des essais : du 23 Mai au 11 Août 2014 Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon la circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 sur des échantillons de 3 cm ² n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.
--

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE Responsable Laboratoire MCDE CARSO - L.S.E.H.L.	Signature : 
A la date du : 11 Août 2014	
Date d'expiration de l'ACS : 11 Août 2019	
Commentaires : /	