



Productcertificaat K100969/01

Uitgegeven 2019-03-01

Vervangt -

Pagina 1 van 3

Spiefittingen van PE voor het transport van drinkwater en ruw water

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Van de Lande B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17105 "kunststof leidingsystemen van PE voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 03-10-2017.

Ronald Karel
Kiwa

289180711

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Van de Lande B.V.
Lissenveld 1
4941 VK RAAMSDONKSVEER
Tel. +31(0)162 51 60 00
info@vandelande.com
www.vandelande.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Spiefittingen van PE voor drinkwater en ruw water

PRODUCTSPECIFICATIE

Spiefittingen van PE voor het transport van drinkwater en ruw water, conform beoordelingsrichtlijn K17105, waarbij de korte spiefittingen schikt zijn voor spiegellassen- en de lange spiefittingen voor spiegellassen of electrolassen. De producten overeenkomstig onderstaande tabellen behoren tot dit certificaat.

Tabel 1 PE 100 spie fittingen

	Product	90° Knie		45° Knie		90° Tstuk				Voorlaskraag VLK		Eindkap		
	Spie	Lang		Lang		Lang		Kort		Lang		Lang		
	Artikelgroep	51051		51067		51082		50082		51197		51181		
	SDR	11	17	11	17	11	17	11	17	11	17	11	17	
Maatgroep 1	20	X		X		X		X		X		X		
	25	X		X		X		X		X		X		
	32	X		X		X		X		X		X		
	40	X		X		X		X		X		X		
	50	X		X		X		X		X		X		
	63	X		X		X		X	X	X	X	X	X	
	75	X		X		X		X	X	X	X	X	X	
	90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maatgroep 2	125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Kleur: zwart

Tabel 2 PE 100 spie fittingen

	Product	90° Tstuk verloop		Verloopstuk	
	Spie	Lang		Lang	
	Artikelgroep	51082		51134	
	SDR	11	17	11	17
Maatgroep 1	20				
	25			20	
	32			20;25	
	40			20;25;32	
	50			25;32;40	
	63	50		32;40;50	
	75	32;50;63		50;63	
Maatgroep 2	90	63;75	63;75	63;75	63;75
	110	63;75;90	63;75;90	63;75;90	63;90
	125	90;110	90;110	63;90;110	63;90;110
	140	110;125	110;125	110;125	125
	160	63;75;90;110	63;75;90;110	90;110;125;140	90;110;125;140
	180			90;110;125;160	90;125;160
	200			160;180	160
	225	110;160	110;160	160;180;200	160

Kleur: zwart

Spiefittingen van PE voor drinkwater en ruw water

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De merken en aanduidingen moeten deugdelijke, duidelijke en op duurzame wijze op elke fitting en op de productverpakking zijn aangebracht.


De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- nominale buitendiameter in mm van de aansluitende buis;
- drukklasse (PN);
- productiecode;
- materiaalidentificatie van de kunststof PE 40 of PE 80 of PE 100.


Certificatiemerk

Na het aangaan van de Kiwa-certificatie-overeenkomst moet tevens het woord "KIWA" en het Kiwa-watermerk onuitwisbaar op de fitting worden aangebracht.

Kiwa-watermerk:



In overleg met Kiwa:

- mag bij kleine fittingen de combinatie "KIWA" en Kiwa-watermerk vervangen worden door:
KK of 
- kunnen bepaalde merken op de (kleinste) verpakkingseenheid worden aangebracht, bijvoorbeeld omdat de fittingen te klein zijn om alle merken op het fittinghuis aan te brengen.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten (PE- fittingen) zijn bedoeld voor leidingen bestemd voor transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 40°C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Van de Lande B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.